

Директору БУ СО ВО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Вашкинского района»
Мыловой Г.В.
Вологодская область,
Вашкинский район, с. Липин Бор, ул.
Смирнова, д. 6а

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«07» июня 2021 г.

г. Кириллов, ул. Базарная, д. 2
(место рассмотрения: город, село, район)

Я, начальник ОНД и ПР по Кирилловскому и Вашкинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Вологодской области, главный государственный инспектор Кирилловского и Вашкинского районов по пожарному надзору майор внутренней службы Выюшина В.С.
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от 18.05.2021 г. № 34, предусмотренные ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района»,

установил: «28» мая 2021 г. в 15 часов 00 мин. в здании отделения стационарного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов, расположенном по адресу: Вологодская область, Вашкинский район, д. Васильевская, ул. Центральная, д. 9, нарушило Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479)
(указывается нормативный правовой акт, требования которого нарушены, и событие административного правонарушения)

а именно:

- на объекте защиты не обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение его проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- на объекте защиты информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации) не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- на объекте защиты информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- допускается использование противопожарного расстояния между зданиями для складирования материалов (штабеля леса) (п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479);

- направление движения к источнику противопожарного водоснабжения естественному водоёму р. Боровка расположенном (д. Лукьяново, у стационара) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключёнными к сети электроснабжения и включёнными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479). (указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность, за совершение данного правонарушения)

При рассмотрении административного дела должностным лицом установлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, которые отражены в постановлении о привлечении лица, допустившего административное правонарушение административной ответственности.

В соответствии с постановлением по делу об административном правонарушении от 28.05.2021 № 34 **БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВАШКИНСКОГО РАЙОНА»** признано **ВИНОВНЫМ В СОВЕРШЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 20.4 КОДЕКСА РФ С АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, И ЕМУ НАЗНАЧЕНО АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.**


К причинам и условиям, способствовавшим совершению административных правонарушений, выразившихся в нарушении требований пожарной безопасности, относятся незнание существующей нормативно-правовой базы, содержащей требования пожарной безопасности; отсутствие должного контроля Мыловой Г.В., в компетенцию которого входило соблюдение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13, 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. (указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо:

Разработать план мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, в соответствии с представлением.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, сообщите о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.


(подпись лица, вынесшего постановление)

В.С. Вьюшина
(расшифровка подписи)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПОЛУЧИЛ (А)

07.06.2021
(дата, должность, подпись)

М.В. Мылова
ФИО

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

бюджетное учреждение
социального обслуживания
Вологодской области

**«Комплексный центр
социального обслуживания
населения Вашкинского района»**

Россия, 161250, Вологодская область
Вашкинский район, с. Липин Бор,
ул. Смирнова, 6 а. Тел.: 2-14-31

15.06.2021г № *300*

Начальнику ОНД и ПР по
Кирилловскому и Вашкинскому
районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Вологодской области
Вьюшиной В.С.

Информация

На Ваше Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения от 07.06.2021 года бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Вашкинского района» сообщает о проделанной работе: Нарушения указанные в представлении по адресу: д. Васильевская, ул. Центральная, д.9:

- проведена проверка внутреннего пожарного водопровода 07.06.2021 года с занесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (акт прилагается),
- указатели со светоотражающей поверхностью направления движения к источнику противопожарного водоснабжения р. Боровка приобретены и установлены (фото прилагается),
- внесена запись о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (Автоматическая пожарная сигнализация), (копия записи прилагается),
- дрова между зданиями будут убраны до 01.08.2021 года.

Нарушения указанные в представлении по адресу: с. Липин Бор, ул. 50 лет ВЛКСМ д.2а:

- направление движения к источнику противопожарного резервуара расположенного (ул. Первомайская ЦРБ) обозначено указателем (фото прилагается),
- внесена запись о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности (Автоматическая пожарная сигнализация), (копия записи прилагается).

Директора центра:



Г.В. Мылова